


BAP 5 Zasuwy płytowe - na wcisk

Stop gates

Tiroir d'obturation



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


99

5

Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

Techniczne objaśnienia - Technical explanation - Explications techniques



- a - Rama
- b - Płyta
- c - Listwa prowadząca z tworzywa
- d - Uszczelka profilowana - boczna
- e - Uszczelka profilowana - denna
- f - przy montażu zabetonować

- a - Frame
- b - Plate
- c - Plastic guide rail
- d - Rubber profile seal at sides
- e - Base seal, rubber profile
- f - Ground in when fitting

- a - Cadre
- b - Plaque
- c - Glissière en plastique
- d - Joint d'étanchéité latéral en chaoutchouc
- e - Joint d'étanchéité au radier en chaoutchouc
- f - A couler lors du montage

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation
wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

Techniczne objaśnienia - Technical explanation - Explications techniques

Zasuwa płytowa – na wcisk, jako jedyne urządzenie hydrotechniczne z prezentowanych, nie zapewnia pełnej szczelności, będąc alternatywą prostego rozwiązania nie wymagającego 100% szczelności. Wykonywana wyłącznie dla ręcznej obsługi

BAP stop gates are shut-off devices for minor shut-off applications where 100% tightness is not required. BAP stop gates are operated manually.

Les tiroirs d'obturation BAP sont des systèmes de retenue destinés à résoudre des problèmes secondaires d'obturation, aux endroits où une étanchéité absolue n'est pas primordiale. La manoeuvre


Material *Material Matériau*

Rama <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Płyta <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	HDPE
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	Kombinacje materiałów możliwe na zapytanie <i>material combination are available on request</i> <i>combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

5.21



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!

Dimension des dimensions structurelles!


Material *Material Matériau*

Rahmen <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Platte <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	HDPE
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	Kombinacja materiałów możliwa na zapytanie <i>material combination are available on request</i> <i>combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidementes




Zasuwa płytowa na wcisk BAP 5.	b =	mm
Stop gate BAP 5.	k =	mm
Tiroir d'obturation BAP 5.		

Material	Rahmen	=	Platte	=
Material	Frame	=	Plate	=
Matériau	Cadre	=	Plaque	=

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

5.22



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!

Dimension des dimensions structurelles!


Material *Material Matériau*

Rahmen <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Platte <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	HDPE
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	Kombinacje materiałów możliwe na zapytanie <i>material combination are available on request</i> <i>combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidementes




Zasuwa płytowa na wcisk BAP 5.	b =	mm
Stop gate BAP 5.	k =	mm
Tiroir d'obturation BAP 5.		

Materiał	Rahmen	=	Platte	=
Material	Frame	=	Plate	=
Matériau	Cadre	=	Plaque	=

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

5.23



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!

Dimension des dimensions structurelles!


Material *Material Matériau*

Rama <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Płyta <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	HDPE
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	Kombinacje materiałów możliwe na zapytanie <i>material combination are available on request</i> <i>combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidementes



Zasuwa płytowa na wcisk BAP 5.

Stop gate BAP 5.

Trioir d'obturation BAP 5.

b = mm

k = mm

Materiał

Material

Matériau

Rama

Frame

Cadre

=

=

=

Płyta

Plate

Plaque


=

=

=

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation
wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

5.24



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!

Dimension des dimensions structurelles!


Material *Material Matériau*

Rahmen <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Platte <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	HDPE
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	Kombinacja materiałów możliwa na zapytanie <i>material combination are available on request</i> <i>combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				

5 Zasuwa płytowa - na wcisk - Stop valve - Trioir d'obturation

wg DIN 19569-4 klasa 2 - according DIN 19569-4 Class 2 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 2

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidementes



Zasuwa płytowa na wcisk BAP 5.	b =	mm
Stop gate BAP 5.	k =	mm
Trioir d'obturation BAP 5.		

Material	Rahmen	=	Platte	=
Material	Frame	=	Plate	=
Matériau	Cadre	=	Plaque	=