


BAP 6 Zasuwa płytowa - opuszczana*Lowering penstocks**Tiroir de rabattement*

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

99

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabattement et tiroir de régulation
wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

Techniczne objaśnienia - Technical explanation - Explications techniques



a - Osłona trzpienia

b - Płyta

c - Rama

d - Uszczelka profilowana

e - Ślizgi z tworzywa

a - Sleeve for spindle

b - Plate

c - Frame

d - Multi-fold seal

e - Plastic slider

a - Enveloppe tubuaire de tige

b - Plaque

c - Cadre

d - Joint profilé

e - Glissière en plastique

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation

wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

Techniczne objaśnienia - Technical explanation - Explications techniques

BAP Zasuwa płytowa opuszczana - kanałowa jest trójstronnie, a BAP zasuwę płytową opuszczaną - wrzecionową czterostronnie szczelną armaturą odcinającą. Służą do regulacji poziomu medium w kanałach ściekowych. Mogą być montowane w kanałach ściekowych lub na wylotach kanałów.

Przepływające medium przelewa się przez górną krawędź płyty zasuwę. BAP zasuwę płytową opuszczaną - kanałową lub BAP zasuwę płytową opuszczaną - wrzecionową stosujemy również w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba rozdzielenia i odbioru zanieczyszczeń płynących.

BAP lowerable channel valves are sealed on three sides, lowering penstocks on four sides, blockage and control units. They are used for level control in flumes and are installed at the flume outlet.

The sliding plates are overflowed by the liquid. When using BAP lowerable channel valves or lowering penstocks it is possible to separate floating objects from the water surface as they flow over the valve plate.

Les tiroirs de régulation sont des systèmes de retenue étanchéisant sur trois cotés, les tiroirs hermétiques d'obturation assurent l'étanchéité sur quatre cotés. Ils servent à réguler le niveau d'eau du chenal et sont installés aux tetes d'aval du chenal.

Le liquide ruisselle sur la plaque du tiroir. Les tiroirs hermétiques d'obturation BAP permettent de décanter les matières flottant à la surface de l'eau par rincage sur la plaque du tiroir.

Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!


Dimension des dimensions structurelles!

Material Material Matériau

Rama <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Płyta <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Trzpień <i>Spindle Broche</i>	1.4104	na zapytanie: 1.4301, 1.4571 on request/sur demande: s.s. 304, s.s. 306			
Uwagi <i>Comment Remarques</i>	HDPE i inna kombinacja materiałów możliwe na zapytanie <i>plastic HDPE and material combination are available on request plastique HDPE et combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				
Materiał mocujący <i>Mounting parts Matériel de fixation</i>	w wykonaniu do zakotkowania na ścianie w zakresie dostawy <i>included in delivery for screw-on version compris dans la livraison pour modèle à goujonner</i>				

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation
wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

6.1 Zasuwa płytowa opuszczana - kanałowa - Lowerable channel valve - Trioir de canalisation d'extraction



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!


Dimension des dimensions structurelles!

Material *Material* Matériau

Rama <i>Frame</i> Cadre	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3
Płyta <i>Plate</i> Plaque	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3
Trzpień <i>Spindle</i> Broche	1.4104	na zapytanie: 1.4305, 1.4571 on request/sur demande: s.s. 304, s.s. 306		
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	HDPE i kombinacja materiałów możliwe na zapytanie <i>plastic HDPE and material combination are available on request</i> <i>plastique HDPE et combinaison de matériau livrable sur demande</i>			
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>			
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>			
Materiał mocujący <i>Mounting parts</i> <i>Matériel de fixation</i>	w wykonaniu do zakotkowania na ścianie w zakresie dostawy <i>included in delivery for screw-on version</i> <i>compris dans la livraison pour modèle à goujonner</i>			

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation
wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidements




Zasuwa płytowa opuszczana BAP 6.	b = mm
Lowerator channel valve BAP 6.	k = mm
Tiroir de canalisation d'extraction BAP 6.	
Napęd BAP	t = mm
Drive BAP	
Entraînement BAP	

Ciśnienie wody z	PV = przodu = bar	Pr = tyłu = bar	
Water pressure on	PV = face = bar	Pr = back = bar	
Pression hydraulique de	PV = face avant = bar(s)	Pr = fave arrière = bar(s)	
Materiał	Trzpień =	Rama =	Płyta =
Material	Spindle =	Frame =	Plate =
Matériau	Tige =	Cadre =	Plaque =

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation
wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

6.3 Zasuwa płytowa opuszczana - kanałowa - Lowerable channel valve - Trioir de canalisation d'extraction



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!


Dimension des dimensions structurelles!

Material *Material Matériau*

Rama <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Płyta <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Trzpień <i>Spindle Broche</i>	1.4104	na zapytanie: 1.4305, 1.4571 on request/sur demande: s.s. 304, s.s. 306			
Uwagi <i>Comment Remarques</i>	HDPE i kombinacja materiałów możliwe na zapytanie <i>plastic HDPE and material combination are available on request plastique HDPE et combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				
Materiał mocujący <i>Mounting parts Matériau de fixation</i>	w wykonaniu do zakotkowania na ścianie w zakresie dostawy <i>included in delivery for screw-on version compris dans la livraison pour modèle à goujonner</i>				

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation
wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Donnés de commande / Évidements




Zasuwa płytowa opuszczana BAP 6.	b =	mm
Lowerator channel valve BAP 6.	k =	mm
Tiroir de canalisation d'extraction BAP 6.		
Napęd BAP 6		
Drive BAP	t =	mm
Entraînement BAP		

Ciśnienie wody z	PV = przodu =	bar	Pr = tyłu =	bar
Water pressure on	PV = face =	bar	Pr = back =	bar
Pression hydraulique de	PV = face avant =	bar(s)	Pr = face arrière =	bar(s)
Materiał	Trzpień =	Rama =	Płyta =	
Material	Spindle =	Frame =	Plate =	
Matériau	Tige =	Cadre =	Plaque =	

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation

wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

6.5 Zasuwa płytowa opuszczana - wrzecionowa - Lowering penstock - Trioir d' régulation de chenal



Wymiary wg miejsca zabudowy!

Dimension to structural dimensions!


Dimension des dimensions structurelles!

 Material *Material Matériau*

Rama <i>Frame Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Płyta <i>Plate Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Trzpień <i>Spindle Broche</i>	1.4104	na zapytanie: 1.4305, 1.4571 on request/sur demande: s.s. 304, s.s. 306			
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	HDPE i kombinacja materiałów możliwe na zapytanie <i>plastic HDPE and material combination are available on request</i> <i>plastique HDPE et combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Płyta gumowa z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				
Materiał mocujący <i>Mounting parts</i> <i>Matériel de fixation</i>	w wykonaniu do zakotkowania na ścianie w zakresie dostawy <i>included in delivery for screw-on version</i> <i>compris dans la livraison pour modèle à goujonner</i>				

6 Zasuwa płytowa opuszczana - Lowering flume / lowering penstock - Trioir de canalisation de rabatement et tiroir de régulation
wg DIN 19569-4 klasa 3 - according DIN 19569-4 Class 3 - fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 3

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidements



Zasuwa płytowa opuszczana BAP 6.	b =	mm
Lowering penstock BAP 6.	k =	mm
Tiroir d'régulation de chenal BAP 6.		
Napęd BAP	t =	mm
Drive BAP		
Entraînement BAP		

Ciśnienie wody z	PV = przodu =	bar	Pr = tyłu =	bar
Water pressure on	PV = face =	bar	Pr = back =	bar
Pression hydraulique de	PV = face avant =	bar(s)	Pr = fave arrière =	bar(s)
Materiał	Trzpień =	Rama =	Płyta =	
Material	Spindle =	Frame =	Plate =	
Matériau	Tige =	Cadre =	Plaque =	